

异议答复公示

招标项目及标段名称	渠县北二期新农村安置房建设项目专业工程暂估价(电梯工程)
异议内容 1	1. 招标文件交货期无内容，未明确。 2. (1) 招标要求：3#楼 DT3 电梯，此 1 台无障碍兼乘客电梯，载重：800kg，井道尺寸(宽×深)：2200mm*2200mm，轿厢尺寸(宽×深)：1600mm*1500mm 建议：要求轿厢面积超 800kg 范围，按国标为 1000kg 面积 (且该井道对应轿厢尺寸为(宽×深)：1500mm*1600mm，如按 800kg 配置，对应轿厢尺寸(宽×深)：1400mm*1300mm (2) 招标要求：5#楼 1#、6#楼 1#、7#楼 1#、8#楼 1#、9#楼 DT1、10#楼 DT1，此 6 台无障碍担架兼消防兼乘客电梯，井道 2500*1900，轿厢尺寸 1600*1500，开门尺寸 900*2100 建议：井道尺寸为宽井道，不能满足轿厢尺寸要求，建议调整为轿厢尺寸 2000*1200，开门尺寸 1100*2100 (3) 招标要求：1#楼 1 单元、2 单元、3 单元、11#楼 DT2、12#楼 1 单元 2#、12#楼 2 单元 DT2，此 6 台消防兼乘客电梯，井道尺寸 2000*2200，轿厢尺寸要求 1600*1500 建议：井道宽度 2000mm，小于其他楼栋，井道宽度不能满足轿厢宽度，建议调整为轿厢尺寸 1550*1500 (4) 招标要求：1#楼 1 单元商业 DT1、1#楼 2 单元商业 DT1、1#楼 3 单元商业 DT1、3#楼 DT3、11#楼商业 DT1、DT2、12#楼 1 单元商业 DT1、12#楼 2 单元商业 DT1、13#楼 DT2、16#楼 DT1、9#楼商业 DT1、10#楼商业 DT1，此 10 台电梯井道尺寸(宽×深)：2200mm*2500mm/2200mm*2600mm，轿厢尺寸(宽×深)：1600mm*1500mm 建议：井道尺寸为深井道，不能满足轿厢尺寸要求，建议对应轿厢尺寸(宽×深)：1200mm*2000mm
回复 1	1、计划工期即为交货期，为 180 日历天。 2、详见补遗。
招标人盖章	四川省建筑机械化工程有限公司 2025 年 7 月 4 日 