

## 渠江风洞子航运工程灯泡贯流式水轮发电机组及其附属设备采购 招标异议答复公示

异议内容 1

招标文件P63页2.2.3.3第9点（2）加权平均效率：

发电机效率应以加权平均效率值进行保证。发电机加权平均效率按下式计算：

$$\eta_w = \frac{\sum w_i \eta_i}{100}$$

式中： $\eta_i$ —不同负荷下的发电机效率；

$w_i$ —与效率对应的加权因子，见下表：

功率	30%P r	40% Pr	50% Pr	60%P r	70%P r	80% Pr	90%P r	100% Pr	合计
加权因子	2	2	2	2	3	10	50	30	100

加权平均效率应不小于 96.5%。

问题：加权系数2+2+2+2+3+10+50+30=101不等于100  
请明确该加权系数大小。

答复1

明确为

功率	30%P r	40% Pr	50% Pr	60%P r	70%P r	80% Pr	90%P r	100% Pr	合计
加权因子	2	2	2	2	2	10	50	30	100

招标人签字盖章

