

# 政府采购项目采购需求

采购单位：达州中医药职业学院

所属年度：2025年

编制单位：达州中医药职业学院

编制时间：2025年07月02日

## 一、项目总体情况

- (一) 项目名称： 消防设施等
- (二) 项目所属年度： 2025年
- (三) 项目所属分类： 货物
- (四) 预算金额（元）： 333,710.00元 ， 大写（人民币）： 叁拾叁万叁仟柒佰壹拾元整
- (五) 项目概况：

该项目包含手提式干粉灭火器、消防水带（套装）、灭火器箱、疏散指示标志灯等产品

- (六) 本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商： 否

## 二、项目需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：

## 三、项目采购实施计划

- (一) 采购组织形式： 分散采购
- (二) 采购方式： 询价
- (三) 本项目是否单位自行组织采购： 否
- (四) 采购包划分： 不分包采购
- (五) 执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

本项目专门面向中小企业采购。面向中小企业采购金额为312248.00元，总体预留比例为100%，其中，面向小微企业采购金额为0.00元，占0%。

- (六) 是否采购环境标识产品： 是
- (七) 是否采购节能产品： 否
- (八) 项目的采购标的是否包含进口产品： 否
- (九) 采购标的是否属于政府购买服务： 否
- (十) 是否属于政务信息系统项目： 否
- (十一) 是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购： 否
- (十二) 是否属于PPP项目： 否
- (十三) 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目： 否

## 四、项目需求及分包情况、采购标的

- (一) 分包名称： 合同包一

### 1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

- 1) 专门面向中小企业采购
- 2) 面向的企业规模： 中小企业
- 3) 预留形式： 专门采购包预留
- 4) 预留比例： 100%

2、预算金额（元）：333,710.00，大写（人民币）：叁拾叁万叁仟柒佰壹拾元整

最高限价（元）：312,248.00，大写（人民币）：叁拾壹万贰仟贰佰肆拾捌元整

3、评审方法：最低评标价法

4、定价方式：固定总价

5、是否支持联合体投标：否

6、是否允许合同分包选项：否

7、拟采购标的的技术要求

1	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	手提式干粉灭火器
	数量	1,058.00	单位	套
	合计金额（元）	89,930.00	单价（元）	85.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
2	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消防水带（套装）
	数量	410.00	单位	套
	合计金额（元）	61,500.00	单价（元）	150.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
3	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	灭火器箱
	数量	45.00	单位	项
	合计金额（元）	23,805.00	单价（元）	529.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无

	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
4	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	疏散指示标志灯
	数量	1,114.00	单位	套
	合计金额（元）	44,560.00	单价（元）	40.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
5	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消防应急照明LED灯
	数量	911.00	单位	项
	合计金额（元）	45,550.00	单价（元）	50.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	是	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
6	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	自动闭门器
	数量	548.00	单位	套
	合计金额（元）	43,728.00	单价（元）	79.80
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业
	采购品目	A02370100 消防设备	标的名称	消防门顺位器
	数量	127.00	单位	套

7	合计金额（元）	3,175.00	单价（元）	25.00
	是否涉及强制采购节能产品	否	不涉及强制采购节能产品原因	无
	是否涉及优先采购环境标志产品	否	不涉及优先采购环境标志产品原因	无
	是否涉及采购进口产品	否	标的物所属行业	工业

标的名称：手提式干粉灭火器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	手提式干粉灭火器	<p>1、5kg，3A新国标。</p> <p>2、使用温度：-10℃~+55℃；</p> <p>3、瓶身材质：碳钢；</p> <p>4、产品材质：新国标90粉；</p> <p>5、灭火类型：ABCE4类；</p> <p>6、灭火剂:75%磷酸二氢铵+15%硫酸铵；</p> <p>7、具备3C标识。</p> <p>8、提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告。（供应商提供检验（检测）报复印件证明材料加盖供应商公章或者提供承诺函，承诺供货时提供检测报告，格式自拟，加盖供应商公章。）</p>

标的名称：消防水带（套装）

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	消防水带（套装）	<p>1、8-65-25型，国标。</p> <p>2、聚铵酯材质，高压带有衬里，含接头、枪头（接头、枪头。材质：铝合金）</p>

标的名称：灭火器箱

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	灭火器箱	<p>1、加厚圆角干粉灭火器箱（材质：铁皮），</p> <p>2、尺寸：≥长36*宽19*高58（CM），可容纳5kg干粉灭火器2具。</p>
---	---	------	---

标的名称：疏散指示标志灯

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	疏散指示标志灯	<p>1、新国标，应急时间≥90分钟（左右数量各50%）</p> <p>2、规格尺寸:≥<b>355mm×145mm×23mm</b></p> <p>3、功率：≥3W/4、光源类型：5050LED芯片</p> <p>4、电池规格：1.20V ≥800mAh</p> <p>5、额定功率：AC220V50Hz</p> <p>6、应急时间：≥90分钟</p> <p>7、应急光效：≥50LM</p> <p>8、防护等级：≥IP30</p> <p>9、应急转换：≤0.2s</p> <p>10、使用环境温度：-10°C-55C</p> <p>11、主要材质：金属灯箱 玻璃面板</p> <p>12、线长：≥450mm</p> <p>13、具备3C标识</p> <p>14、提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告。（供应商提供检验（检测）报复印件证明材料加盖采购人公章或者提供承诺函，承诺供货时提供检测报告，格式自拟，加盖供应商公章。）</p>

标的名称：消防应急照明LED灯

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
------	----	--------	-----------

★	1	消防应急照明LED灯	<p>1、新国标，应急时间≥90分钟</p> <p>2、功率：≥3W</p> <p>3、光源类型：5050LED芯片</p> <p>4、电池规格：1.20V 800mAh</p> <p>5、额定功率：AC220V50Hz</p> <p>6、应急时间：≥90分钟</p> <p>7、应急光效：≥50LM</p> <p>8、防护等级：≥IP30</p> <p>9、应急转换：≤0.2s</p> <p>10、使用环境温度：-10C-55C</p> <p>11、主要材质：金属灯箱 灯头</p> <p>12、线长：≥400mm</p> <p>13、具备3C标识。</p> <p>14、提供国家认可的第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告。（供应商提供检验（检测）报复印件证明材料加盖采购人公章或者提供承诺函，承诺供货时提供检测报告，格式自拟，加盖供应商公章。）</p>
---	---	------------	---

标的名称：自动闭门器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	自动闭门器	<p>1、铝合金，小号，适合门重25-35kg</p> <p>2、尺寸：≥长162mm*宽19mm</p>

标的名称：消防门顺位器

参数性质	序号	技术要求名称	技术参数与性能指标
★	1	消防门顺位器	<p>1、常规，不锈钢顺位器</p> <p>2、尺寸：150mm</p> <p>3、材质厚度：≥2.5mm</p>

#### 8、供应商一般资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
3	具有健全的财务会计制度。	供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。

#### 9、供应商特殊资格要求

序号	资格要求名称	资格要求详细说明
无		

#### 10、分包的评审条款

评审项编号	一级评审项	二级评审项	详细要求	分值	客观评审项
{{未填写}}					

#### 11、合同管理安排

- 1) 合同类型：买卖合同
- 2) 合同定价方式：固定总价
- 3) 合同履行期限：自合同签订之日起60日
- 4) 合同履约地点：达州中医药职业学院

5) 支付方式：分期付款

6) 履约保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否

7) 质量保证金及缴纳形式：

中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否

8) 付款进度安排：

1、付款条件说明：验收合格，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的50.00%。

2、付款条件说明：验收合格，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的50.00%。

9) 验收交付标准和方法：1.根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）的要求，依照国家有关规定以及采购文件的要求、响应文件及承诺进行验收。 2.本次采购货物分两批次供货安装调试。 3.素有灭火器可登陆全国认证认可信息公共服务平台 输入证书编号核验真伪。

10) 质量保修范围和保修期：货物通过验收后，供应商提供贰年7×24小时质量保修服务，并提供售后服务承诺函。故障响应时间不超过1小时，2小时内到达现场排除故障，如12小时内不能排除故障，应负责提供替代设备，其费用由供应商承担。保修期间采购人所购设备各部件发生非人为故障，供应商应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件，保修费用包含在报价之中。（本条款为实质性要求）

11) 知识产权归属和处理方式：11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。 11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12) 成本补偿和风险分担约定：供应商报价包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。

13) 违约责任与解决争议的方法：1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

14) 合同其他条款：1.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 2.合同签订后，无正当理由，不按照合同约定履行合同义务，视为擅自变更、中止或者终止政府采购合同，将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六十七条、第七十一条、第七十二条依法依规处理。

## 12、履约验收方案

- 1) 验收组织方式：自行验收
- 2) 是否邀请本项目的其他供应商：否
- 3) 是否邀请专家：否
- 4) 是否邀请服务对象：否
- 5) 是否邀请第三方检测机构：否
- 6) 履约验收程序：分段/分期验收
- 7) 履约验收时间：

1、 验收条件说明： 成交供应商第一批次供货安装调试后初验合格，申请验收，达到验收条件起 15 日内，验收合同总金额的 50%；

2、 验收条件说明： 成交供应商第二批次供货安装调试后初验合格，申请验收，达到验收条件起 15 日内，验收合同总金额的 50%；

8) 验收组织的其他事项：**a.**采购人确认合格并签署《项目验收报告》后，即作为中标供应商向采购人交付的依据，至此，合同产品的使用权即转移给采购人，合同服务达到验收标准。但采购人的验收行为并不能起到认证中标供应商开展的项目已经达到约定验收标准的作用，采购人的签章只应是对本项目初步具备合同约定要求的一种确认，如采购人签章后发现中标供应商的产品或服务与国家标准、招标文件及中标供应商的投标文件不符时，仍应视为中标供应商未交付合格，相应责任仍应由中标供应商承担，责任范围应包括：违约、赔偿损失、重作等。**b.**验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

9) 技术履约验收内容：**1.**供应商提供的货物必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好的，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标满足采购文件技术参数要求，完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准的产品。且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。**2.**货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目质量要求和技术指标与出厂标准。**3.**供应商须提供设备产品质量检验合格标志。

10) 商务履约验收内容：**1.**验收时应提供包含但不限于以下技术资料：**1.1**提供设备及配套设备的安装图纸及说明、使用说明书、维护手册；**1.2.**设备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；**1.3**其它相关技术资料；**1.5**配备必要的维修、维护工具。**2.**投标人根据实际情况制定详细、有序、安全稳妥的项目实施计划（含时间进度表），含软、硬件的安装、调试、试运行、培训和上线等。**3.**货物质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，学校有权到供应商生产场地检查货物质量和生产进度。**4.**货物到现场后由于学校保管不当造成的质量问题，供应商亦应负责修理，但费用由甲方负担。**5.**提供有关资料及售后服务承诺。技术培训：供应商需派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人的技术人员和管理人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购人的技术人员学会为止，且设备管理人员能熟练独立工作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

11) 履约验收标准：根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）的要求

12) 履约验收其他事项：按国家有关规定以及采购人招标文件的质量要求和技术指标、成交供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与成交供应商的投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜、更有利于采购人的原则进行验收。

## 五、风险控制措施和替代方案

该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目是否需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案：否